PARTER

Zestawienie pomieszczeń

Nr	Nazwa	Powierzchnia
1	Hall	54.82 m²
2	Dyżurka	14.11 m²
3	Pomieszczenie kierownika	9.8 m²
4	Pomieszczenie gospodarcze	5.35 m²
5	Pomieszczenie techniczne	2.09 m²
6	Pomieszczenie sprzątaczek	8.25 m²
7	Gabinet zast. dyrektora	7.88 m²
8	Hall	85.61 m²
9	Sekretariat	17.1 m²
10	Gabinet dyrektora	15.53 m²
11	Pom. biurowe	15.66 m²
12	Pom. biurowe	16.07 m²
13	Pom. biurowe	11.39 m²
14	Pom. techniczne	4.62 m²
15	Pom. biurowe	16.24 m²
16	Pom. biurowe	16.13 m²
17	Pomieszczenie pomocnicze	5.37 m²
18	Toaleta	6.36 m²
19	Śluza	3.49 m²
20	Sala lekcyjna	52.26 m²
21	Klatka schodowa	18.39 m²
22	Sala sportowa	297.77 m²
23	Sala lekcyjna	74.04 m²
24	Biblioteka	36.4 m²
25	Siłownia	8.64 m²
26	Pomieszczenie pomocnicze	7.03 m²
27	Siłownia	39.9 m²
28	Szatnia	17.05 m²
29	Korytarz	12.34 m²
30	Pracownia rysunku technicznego	50.96 m²
31	Toaleta	16.25 m²
32	Toaleta	12.03 m²
33	Pomieszczenie pomocnicze	12.41 m²
34	Komunikacja	219.25 m²
35	Komunikacja	13.26 m²
36	Pomieszczenie pomocnicze	11.45 m²
37	Sala lekcyjna	68.56 m²
38	Pomieszczenie pomocnicze	12.93 m²
39	Komunikacja	2.93 m²
40	Pomieszczenie pomocnicze	16.39 m²
41	Sala lekcyjna	67.55 m²
42	Pomieszczenie pomocnicze	14.57 m²
43	Kuchnia	69.03 m²
44	Komunikacja	17.75 m²
45	Umywalnia	14.7 m²
46	Szatnia	21.54 m²
47	WC	1.49 m²
48	Pomieszczenie pomocnicze	1.61 m²
49	WC	1.55 m²
50	Komunikacja	1.67 m²
51	Komunikacja	63.26 m²
52	Szatnia	16.42 m²
53	Umywalnia	14.63 m²
54	WC	2.95 m²
55	WC	2.98 m²
56	WC	2.96 m²
57	WC	2.94 m²
58	Szatnia	16.59 m²
59	WC	6.58 m²
60	Pomieszczenie nauczycieli wf	23.82 m²
61	Magazyn sprzętu sportowego	15.03 m²
62	Sala do ćwiczeń	68.37 m²
63	Sala gimnastyczna	275.95 m²
64	Wiatrołap	5.2 m²
65	Komunikacja	31.42 m²

Razem: 65 2076.66 m²

PROJEKT ŁĄCZNIKA - ODRĘBNE OPRACOWANIE

dz. nr 73/3 obręb 0025, 2.5

HYDRANT DN 25 30m

Podejście do zlewu gospodarczego wykonać z instalacji hydrantowej z pionu H3 - w celu uniknięcia zagrywania wody w inst. p.poż.

BARIERKA ZE STALI NIERDZEWNEJ POLEROWANEJ H=1,10m

Oznaczenia:

- Instalacja wody zimnej PE-RT
- Instalacja wody ciepłej PE-RT
- Instalacja cyrkulacji PE-RT
- Instalacja hydrantowa
- W1 - Pion wody zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją;
- Hydrant wewnętrzny DN25 z wężem płasko-składanym
- Bateria umywalkowa/zlewozmywakowa;
- Bateria natryskowa;
- Miska ustępowa;
- Istniejące kanały na instalację c.w.u. - nieprzelazowe; odtworzyć przykrycie kanału - wg części architektonicznej

UWAGI:
- Na podejściach zimnej i ciepłej wody do umywalek, zlewozmywaków, pralek oraz misek ustępowych należy zamontować zawory odcinające 1/2" oraz podejścia z elastycznych węży ciśnieniowych 1/2" (prócz pralek)
- Przewody rozprowadzać w posadzkach bądź bruzdach ściennych
- Przejścia pionów wodociągowych przez stropy w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym
- Rozstaw uchwytów montażowych na przewodach wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z instrukcją montażową producenta danych rur

IZOLACJA:
Wymagania grubość izolacji cieplnej przewodów i komponentów:
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm - 20 mm
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm - 30 mm
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm - równa średnicy wewnętrznej rury
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm - 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 1/2 wymagań z poz. 1-4
6 Przewody ogrzewań centralnych (c.o., c.w.u., cyr.) wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 1/2 wymagań z poz. 1-4
7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm

Izolacja przewodów z.w. - pianka PU o gr. 5 mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARCH-ERS Pracownia Projektowa Sp. z o.o. 77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48	
ADRES INWESTYCJI:	PUCK, UL. KOLEJOWA 7 DZIAŁKA NR 73/3, OBRĘB EWIDENCYJNY 0025, 2.5	
INWESTOR:	POWIAT PUCKI UL. E.ORZESZKOWEJ 5; 84-100 PUCK	
PRZEDMIOT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE	
TREŚĆ OPRACOWANIA:	RZUT PRZYZIEMIA. INSTALACJA WODNA.	
AUTOR:	inż. BOGDAN SIKORSKI Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej branży sanitarnej;upr. nr ANB/8300/111/78. PODPIS :	
	mgr inż. TADEUSZ JAROCKI Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej branży sanitarnej;upr. nr ANB/8346/76/82	S2
	mgr inż. PIOTR MILEJSZO mgr inż. ELŻBIETA KOZODUJ	