LEGENDA:

- A1 — Oprawa oświetlenia podstawowego typ A1
- A2 — Oprawa oświetlenia podstawowego typ A2
- A3 — Oprawa oświetlenia podstawowego typ A3
- A3edd — Oprawa oświetlenia podstawowego typ A3edd
- B1 — Oprawa oświetlenia podstawowego typ B1
- B1edd — Oprawa oświetlenia podstawowego typ B1edd
- B2 — Oprawa oświetlenia podstawowego typ B2
- B2edd — Oprawa oświetlenia podstawowego typ B2edd
- B3 — Oprawa oświetlenia podstawowego typ B3
- B3edd — Oprawa oświetlenia podstawowego typ B3edd
- B3cmw — Oprawa oświetlenia podstawowego typ B3cmw
- B4 — Oprawa oświetlenia podstawowego typ B4
- B4edd — Oprawa oświetlenia podstawowego typ B4edd
- B4cmw — Oprawa oświetlenia podstawowego typ B4cmw
- C1edd — Oprawa oświetlenia podstawowego typ C1edd
- C2 — Oprawa oświetlenia podstawowego typ C2
- C2edd — Oprawa oświetlenia podstawowego typ C2edd
- C3edd — Oprawa oświetlenia podstawowego typ C3edd
- D1 — Oprawa oświetlenia podstawowego typ D1
- E1 — Oprawa oświetlenia podstawowego typ E1
- E2 — Oprawa oświetlenia podstawowego typ E2
- F1 — Oprawa oświetlenia podstawowego typ F1
- Aw1 — Oprawa oświetlenia awaryjnego typ Aw1
- Aw2 — Oprawa oświetlenia awaryjnego typ Aw2
- Aw3 — Oprawa oświetlenia awaryjnego typ Aw3
- Aw4 — Oprawa oświetlenia awaryjnego typ Aw4
- Aw5 — LUXIONA, Troll,Oprawa oświetlenia awaryjnego typ Aw5
- Ew — Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typ Ew

- - łącznik świecznikowy
- - łącznik pojedynczy
- - łącznik pojedynczy IP44
- - łącznik schodowy
- - czujka ruchu

UWAGI:

1. Wyłączniki oświetleniowe montować na h=1,1m, gniazda ogólne montować na wysokości h=0,3m, gniazda przy umywalkach na h=1,4m
2. Uzyskać akceptację inwestora co do wyglądu stosowanych opraw oświetleniowych
3. Wszystkie metalowe rury przyłączyć przewodem DYżo 4 do szyny PE w najbliższej tablicy
4. Osprzęt instalacji elektrycznych instalować w odległości 0,6 m od stalowych elementów instalacji sanitarnych
5. Ochrona od porażeń:

- samoczynne szybkie wyłączanie zasilania system TN-S
- zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych

ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH TYPU L=9

Lp.	Nr	Nazwa materiału	Szt.	Dł. [m]	Razem [m]
1	N1	L=1094/120	2	1.19	2.38
				SUMA [m]	2.38

PIĘTRO

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRO

Lp.	NR	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia [m2]
1	2.1	KLATKA SCHODOWA	LASTRIKO	13,20
2	2.2	KOMUNIKACJA	LASTRIKO	165,28
3	2.3	KOMUNIKACJA	LASTRIKO	78,11
4	2.4	KLATKA SCHODOWA	LASTRIKO	9,46
5	2.5	SALA LEKCYJNA	PCV	52,49
6	2.6	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	16,41
7	2.7	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	4,31
8	2.8	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	11,45
9	2.9	SALA LEKCYJNA	PCV	50,42
10	2.10	SALA LEKCYJNA	PCV	50,49
11	2.11	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	7,49
12	2.12	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	6,11
13	2.13	SALA LEKCYJNA	PCV	49,98
14	2.14	SALA LEKCYJNA	PCV	41,89
15	2.15	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	7,62
16	2.16	SALA LEKCYJNA	PCV	50,62
17	2.17	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	16,12
18	2.18	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	16,19
19	2.19	SALA LEKCYJNA	PCV	68,72
20	2.20	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	14,28
21	2.21	SALA LEKCYJNA	PCV	33,69
22	2.22	SALA LEKCYJNA	PCV	34,04
23	2.23	KOMUNIKACJA	LASTRIKO	64,48
24	2.24	WC	TERAKOTA	8,54
25	2.25	WC	TERAKOTA	3,57
26	2.26	WC	TERAKOTA	12,11
27	2.27	WC	TERAKOTA	15,88
28	2.28	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	PCV	33,34
29	2.29	SALA LEKCYJNA	PCV	51,12
30	2.30	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	16,49
31	2.31	POKÓJ PIELĘGNIARKI	PCV	14,72
32	2.32	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	1,51
33	2.33	SALA LEKCYJNA	PCV	54,38
34	2.34	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	12,65
35	2.35	SALA LEKCYJNA	PCV	42,60
36	2.36	AKTRESOLA	DREWNIANA	26,26
37	2.37	AKTRESOLA	DREWNIANA	26,26
			RAZEM	1167,56



ŚCIANY(ELEMENTY) DO WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARCH-ERS Pracownia Projektowa Sp. z o.o. 77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48		
ADRES INWESTYCJI:	PUCK, UL. KOLEJOWA 7 DZIAŁKA NR 73/3: OBRĘB EWIDENCYJNY 0025, 2.5		
INWESTOR:	POWIAT PUCKI UL. E.ORZESZKOWEJ 5; 84-100 PUCK		
PRZEDMIOT:	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY		
TREŚĆ OPRACOWANIA:	RZUT PIĘTRA - OBWODY OŚWIETLENIOWE		FAZA PB
AUTOR: BRANŻA ELEKTRYCZNA	mgr inż. KRZYSZTOF RZESZUTKO branża: elektryczna, nr upr. ZAP/0220/POOE/11	PODPIS:	SKALA 1 : 100
AUTOR: BRANŻA ELEKTRYCZNA	mgr inż. RAFAŁ SITKO branża: elektryczna, nr upr. ZAP/0109/POOE/12	PODPIS:	E04
SPRAWDZIŁ: BRANŻA ELEKTRYCZNA	mgr inż. arch. JAN KOZŁOWSKI branża: elektryczna, nr upr. MAZ/0430/POOE/06	PODPIS:	MAJ 2016