

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA

Lp.	NR	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia m2
1	0.5	KOMUNIKACJA	TERAKOTA	1,86
2	0.6	WIATROŁAP	TERAKOTA	3,08
3	0.7	POMOST TECHNICZNY	BETONOWA	40,26
4	0.8	SKŁAD OPAŁU	BETONOWA	75,11
5	0.9	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	BETONOWA	11,23
6	0.10	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	BETONOWA	12,49
7	0.11	PRZEDSIONEK	TERAKOTA	6,57
8	0.12	WC	TERAKOTA	1,61
9	0.13	UMYWALNIA	TERAKOTA	1,75
10	0.14	POMIESZCZENIE PALACZA	BETONOWA	9,17
11	0.15	SZATNIA	TERAKOTA	86,83
12	0.16	KOMUNIKACJA	TERAKOTA	3,29
13	0.17	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	BETONOWA	7,27
14	0.18	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	BETONOWA	17,09
15	0.19	KLATKA SCHODOWA	TERAKOTA	8,68
16	0.20	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	BETONOWA	4,18
17	0.21	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	BETONOWA	4,81
			RAZEM	295,28

ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH TYPU L-19

Lp.	Nr	Nazwa materiału	Szt.	Dł. [m]	Razem [m]
1	N1	L-19NI/120	2	1,19	2,38
3	N3	L-19NI/180	12	1,79	21,48
				SUMA [m]:	23,86

ŚCIANY(ELEMENTY) DO WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE

ŚCIANY PROJEKTOWANE



A1 Oprawa oświetlenia podstawowego typ A1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji

A2 Oprawa oświetlenia podstawowego typ A2 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji

A3 Oprawa oświetlenia podstawowego typ A3 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji

B1edd Oprawa oświetlenia podstawowego typB1edd szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji

Aw1 Oprawa oświetlenia podstawowego typ Aw1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji

Aw2 Oprawa oświetlenia podstawowego typ Aw2 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji

Aw5 Oprawa oświetlenia podstawowego typ Aw5 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji

Ew Oprawa oświetlenia podstawowego typ Ew szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji

LEGENDA:

- gniazdo pojedyńcze
- gniazdo podwójne
- gnazdo IP44
- łącznik świecznikowy
- łącznik pojedynczy
- łącznik pojedynczy IP44
- łącznik schodowy
- tablica bezpiecznikowa
- koryta kablowe
- PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- przepust kablowy w stropie

UWAGI:

1. Wyłączniki oświetleniowe montować na h=1,1m, gniazda ogólne montować na wysokości h=0,3m, gniazda przy umywalkach na h=1,4m
2. Uzyskać akceptację inwestora co do wyglądu stosowanych opraw oświetleniowych
3. Wszystkie metalowe części przyłączyć przewodem DYżo 4 do szyny PE w najbliższej tablicy
4. Osprzęt instalacji elektrycznych instalować w odległości 0,6 m od stalowych elementów instalacji sanitarnych
5. Ochrona od porażeń:
- samoczynne szybkie wyłączanie zasilania system TN-S
- zastsowanie wyłączników róznicowoprądowych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARCH-ERS Pracownia Projektowa Sp. z o.o. 77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48		
ADRES INWESTYCJI:	PUCK, UL. KOLEJOWA 7 DZIAŁKA NR 73/3; 129/4; OBRĘB EWIDENCYJNY 0025, 2.5		
INWESTOR:	POWIAT PUCKI UL. E.ORZESZKOWEJ 5; 84-100 PUCK		
PRZEDMIOT:	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY		
TREŚĆ OPRACOWANIA:	RZUT PIWNICY II - INSTALACJA ELEKTRYCZNA		FAZA PB
AUTOR: BRANŻA: ELEKTRYCZNA	mgr inż. KRZYSZTOF RZESZUTKO branża: elektryczna, nr upr. ZAP/0220/POOE/11	PODPIS :	SKALA 1 : 100
AUTOR: BRANŻA: ELEKTRYCZNA	mgr inż. RAFAŁ SITKO branża: elektryczna, nr upr. ZAP/0109/POOE/12	PODPIS :	E05
SPRAWDZIŁ: BRANŻA: ELEKTRYCZNA	mgr inż. arch. JAN KOZŁOWSKI branża: elektryczna, nr upr. MAZ/0430/POOE/06	PODPIS :	MAJ 2016