PIĘTRO

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRO				
Lp.	NR	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia m2
1	2.1	KLATKA SCHODOWA	LASTRIKO	13,99
2	2.2	KOMUNIKACJA	LASTRIKO	165,28
3	2.3	KOMUNIKACJA	LASTRIKO	78,11
4	2.4	KLATKA SCHODOWA	LASTRIKO	9,48
5	2.5	SALA LEKCYJNA	PCV	52,49
6	2.6	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	16,41
7	2.7	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	4,31
8	2.8	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	11,45
9	2.9	SALA LEKCYJNA	PCV	50,62
10	2.10	SALA LEKCYJNA	PCV	50,66
11	2.11	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	7,46
12	2.12	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	8,11
13	2.13	SALA LEKCYJNA	PCV	49,98
14	2.14	SALA LEKCYJNA	PCV	41,89
15	2.15	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	7,62
16	2.16	SALA LEKCYJNA	PCV	50,62
17	2.17	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	16,12
18	2.18	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	16,19
19	2.19	SALA LEKCYJNA	PCV	68,72
20	2.20	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	14,38
21	2.21	SALA LEKCYJNA	PCV	33,69
22	2.22	SALA LEKCYJNA	PCV	34,04
23	2.23	KOMUNIKACJA	LASTRIKO	64,48
24	2.24	WC	TERAKOTA	8,04
25	2.25	WC	TERAKOTA	3,57
26	2.26	WC	TERAKOTA	12,11
27	2.27	WC	TERAKOTA	15,88
28	2.28	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	PCV	33,34
29	2.29	SALA LEKCYJNA	PCV	51,12
30	2.30	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	18,48
31	2.31	POKÓJ PIELĘGNIARKI	PCV	14,72
32	2.32	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	1,51
33	2.33	SALA LEKCYJNA	PCV	54,98
34	2.34	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	PCV	12,95
35	2.35	SALA LEKCYJNA	PCV	42,60
36	2.36	ANTRESOLA	DREWNIANA	26,26
37	2.37	ANTRESOLA	DREWNIANA	26,26
			RAZEM:	1187,94:00

PROJEKT ŁĄCZNIKA - ODRĘBNE OPRACOWANIE

BARIERKA ZE STALI NIERDZEWNEJ POLEROWANEJ H=1,10m

HYDRANT DN 25 30m

Oznaczenia:

- Instalacja wody zimnej PE-RT
- Instalacja wody ciepłej PE-RT
- Instalacja cyrkulacji PE-RT
- Instalacja hydrantowa

- Pion wody zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją;
- Hydrant wewnętrzny DN25 z wężem płasko-składanym
- Bateria umywalkowa/zlewozmywakowa;
- Bateria natryskowa;
- Miska ustępowa;
- Istniejące kanały na instalację c.w.u. - nieprzelazowe; odtworzyć przykrycie kanału - wg części architektonicznej

UWAGI:
- Na podejściach zimnej i ciepłej wody do umywalek, zlewozmywaków, pralek oraz misek ustępowych należy zamontować zawory odcinające 1/2" oraz podejścia z elastycznych węży ciśnieniowych 1/2" (prócz pralek)
- Przewody rozprowadzać w posadzkach bądź bruzdach ściennych
- Przejścia pionów wodociągowych przez stropy w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym
- Rozstaw uchwytów montażowych na przewodach wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z instrukcją montażową producenta danych rur

IZOLACJA:
Wymagania grubość izolacji cieplnej przewodów i komponentów:
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm - 20 mm
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm - 30 mm
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm - równa średnicy wewnętrznej rury
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm - 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 1/2 wymagań z poz. 1-4
6 Przewody ogrzewań centralnych (c.o., c.w.u., cyr.) wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 1/2 wymagań z poz. 1-4
7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm

Izolacja przewodów z.w. - pianka PU o gr. 5 mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARCH-ERS Pracownia Projektowa Sp. z o.o. 77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48	
ADRES INWESTYCJI:	PUCK, UL. KOLEJOWA 7 DZIAŁKA NR 73/3, OBRĘB EWIDENCYJNY 0025, 2.5	
INWESTOR:	POWIAT PUCKI UL. E.ORZESZKOWEJ 5; 84-100 PUCK	
PRZEDMIOT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE	
TREŚĆ OPRACOWANIA:	RZUT PIĘTRA. INSTALACJA WODNA.	
AUTOR:	inż. BOGDAN SIKORSKI Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej branży sanitarnej;upr. nr ANB/8300/111/78	PODPIS :
	mgr inż. TADEUSZ JAROCKI Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej branży sanitarnej;upr. nr AN/8346/76/82	S3
	mgr inż. PIOTR MILEJSZO	
	mgr inż. ELŻBIETA KOZODUJ	