Przewody zasilające sterowanie windy
YLY 5x10mm2 + YLY 3x10mm2 - dł. ok 110m
projektowane

Przewody zasilające sterowanie windy
YLY 5x10mm2 + YLY 3x10mm2 - dł. ok 110m
projektowane

Rozdzielnica główna RG
wg oddzielnego opracowania
należy rozbudować o dodatkowe zabezpiecznia

RG

PROJEKTOWANY ŁĄCZNIK WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANEGO ŁĄCZNIKA

UWAGI:
1. Ochrona od porażeń:
- samoczynne szybkie wyłączanie zasilania system TN-S
- zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARCH-ERS Pracownia Projektowa Sp. z o.o. 77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48		
ADRES INWESTYCJI:	PUCK, UL. KOLEJOWA 7 DZ. NR 129/5, 73/3 OBRĘB 0025, 2.5		
INWESTOR:	POWIAT PUCKI UL. E.ORZESZKOWEJ 5; 84-100 PUCK		
PRZEDMIOT:	PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE: BUDOWA WINDY PRZY INTERNACIE W PUCKU		
TREŚĆ OPRACOWANIA:	RZUT PARTER - OBWODY ZASILANIA WINDY		FAZA FW
AUTOR: BRANŻA - ELEKTRYCZNA	mgr inż. RAFAŁ SITKO branża: elektryczna, nr upr. ZAP/0109/POOE/12	PODPIS :	SKALA 1 : 100
AUTOR: BRANŻA - ELEKTRYCZNA		PODPIS :	E01
SPRAWDZIŁ: BRANŻA - ELEKTRYCZNA	mgr inż. KRZYSZTOF RZESZUTKO branża: elektryczna, nr upr. ZAP/0220/POOE/11	PODPIS :	LUTY 2017