

Nr sprawy: WZ.272.3.6.2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na cele związane z tworzeniem i prowadzeniem skutniczego kółka zainteresowań dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuję, że w dniu 18.11.2014 r. wpłynęły w formie e-mail do zamawiającego pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania:

Prosimy o wyjaśnienie niżej wymienionych spraw związanych z budową j.w.:

1. Brak wykazu stolarki okiennej i drzwiowej
 - czy stolarka drzwiowa zewnętrzna ma być aluminiowa czy PCV?
 - jakie mają być drzwi wewnętrzne (rodzaj okleiny itp.)?
2. Jaka ma być grubość ocieplenia nad sufitem podwieszanym?
W PT w części opisowej określono gr. 25cm, a wg. przekroju na rysunku opisan gr. 30cm
3. Czy obiekt należy wyposażać w instalację odgromową?
Wg. opisu w PT pkt.11j napisano, że budynek należy wyposażać w instalację odgromową, a w Projekcie elektrycznym napisano, że obiekt nie wymaga takiej instalacji.
4. Czy należy zainstalować drabinę wejściową na dach. Jeżeli tak to w którym miejscu.
5. Kto wyposaża obiekt w gaśnice p.poż. i oznakowanie ewakuacyjne? (brak stosownego planu)

Odpowiedzi:

Ad 1. Stolarka drzwiowa zewnętrzna, zgodnie z opisem na elewacji aluminiowa w kolorze szarym.

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe z przeszkleniem obu skrzydeł w okleinie CPL min. 0,2 mm grubości, odpowiedniej klasy p-poż, przylgowe.

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, przylgowe z odpowiednimi podcięciami dla pomieszczeń wentylowanych grawitacyjnie.

Drzwi wewnętrzne w okleinie CPL min. 0,2 mm grubości, kolor do ustalenia z podstawowej palety barw.

Wszystkie drzwi wyposażone w zamki, wkładki, klamki i jeśli wymagane to w samozamykacz.

Ościeżnice regulowane, jeśli nie jest to możliwe stałe;

Ad 2. Grubość ocieplenia na suficie 30 cm;

Ad 3. Budynku nie należy wyposażać w instalację odgromową - nie jest to wymagane dla tego typu niskiego budynku.

Ad 4. Należy zainstalować drabinę wejścia na dach od strony elewacji południowo-zachodniej - odpowiednio ją zabezpieczyć.

Ad 5. Wykonawca wyposaża obiekt w gaśnice i oznakowania ewakuacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i odbioru budynku.

PODPISANO:

STAROSTA
Wojciech Dettlaff

Kierownik Zamawiającego